

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ai requisiti del DM 16.02.2016 (Conto Termico 2.0)

In relazione ai test effettuati in laboratorio, in accordo con la normativa EN 303-5:2012, AMG SPA dichiara che la caldaia alimentata a pellet:

| | |
|-------------------------|---|
| MARCHIO | TEPOR |
| MODELLO | CALDAIA24ATP; CALDAIA24SATP |
| RAPPORTO DI COLLAUDO N° | K 1948 2016 Z1 |
| LABORATORIO ACCREDITATO | TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456) |
| COSTRUTTORE | AMG SPA, Via delle arti e dei mestieri 1/3 - San Vito di Leguzzano (VI) |
| NORMA DI RIFERIMENTO | EN 303-5:2012 |
| COMBUSTIBILE | Pellet di legno in classe A1-A2 cfr. UNI EN ISO17225-2 |

Rispetta i limiti di emissione e di rendimento richiesti dal DM 16.02.2016 ed ha le seguenti caratteristiche

| Requisiti DM 16.02.2016 (Conto termico 2.0) | | | Valore misurato a potenza nominale rif. 13% O ₂ |
|---|--|------------------------|--|
| Potenza nominale | kW | | 21,51 |
| Rendimento termico nominale | % | > 87 + log (Pn) =88,33 | 90,39 |
| CO | g/Nm ³ in rif. 13%O ₂ | ≤ 0,25 | 0,0194 |
| Particolato primario (PP) | mg/Nm ³ in rif. 13%O ₂ | ≤ 20 | 5,9 |
| Classe caldaia | | 5 | 5 |
| Fattore premiante | | | 1,5 |

Luogo San Vito di Leguzzano (VI)
Place

Data 31/03/2017
Date

Firma Filippi Gianluigi
Sign

AMG
AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445.519933 - Fax Italia 0445.519034
Fax estero +39 0445 519064 - P.I.E.C.F. 02488430246