

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ai requisiti del DM 16.02.2016 (Conto Termico 2.0)

In relazione ai test effettuati in laboratorio, in accordo con la normativa EN 303-5:2012, AMG SPA dichiara che la caldaia alimentata a pellet:

| | |
|-------------------------|--|
| MARCHIO | TEPOR |
| MODELLO | CALDAIA28ATP-AUTO; CALDAIA28ATP-PA; CALDAIA28SATP-AUTO; CALDAIA28SATP-PA; |
| RAPPORTO DI COLLAUDO N° | K 1203 2016 E8 |
| LABORATORIO ACCREDITATO | TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456) |
| COSTRUTTORE | AMG SPA, Via delle arti e dei mestieri 1/3 - San Vito di Leguzzano (VI) |
| NORMA DI RIFERIMENTO | EN 303-5:2012 |
| COMBUSTIBILE | Pellet di legno in classe A1-A2 cfr. UNI EN ISO17225-2 |

Rispetta i limiti di emissione e di rendimento richiesti dal DM 16.02.2016 ed ha le seguenti caratteristiche

| Requisiti DM 16.02.2016 (Conto termico 2.0) | | | Valore misurato a potenza nominale rif. 13% O ₂ |
|---|--|------------------------|--|
| Potenza nominale | kW | | 24,5 |
| Rendimento termico nominale | % | > 87 + log (Pn) =88,38 | 90,09 |
| CO | g/Nm ³ in rif. 13%O ₂ | ≤ 0,25 | 0,0173 |
| Particolato primario (PP) | mg/Nm ³ in rif. 13%O ₂ | ≤ 20 | 9,3 |
| Classe caldaia | | 5 | 5 |
| Fattore premiante | | | 1,5 |

Luogo San Vito di Leguzzano (VI)
 Place _____

Data 31/03/2017
 Date _____

Firma Filippi Gianluigi
 Sign _____

AMG
 AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3
 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
 Tel. 0445.519933 Fax Italia 0445.519034
 Fax estero +39 0445.519064 P.I.e C.F. 02488430246